

PDB Brunnar på avloppsledning

- Brunn ska uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91.
- Betäckning ska uppfylla krav enligt **SS-EN 124**.

PDB.32 Rensbrunn av plast

- Brunnar skall vara av fabrikat **Uponor** eller likvärdigt och uppfylla krav enligt SS-EN 13598-1.
- Brunnar skall klara ett installationsdjup på minst 4 m.
- Betäckning skall vara försedd med låsbart lock, utformas med en slit- och dämpning mellan lock och ram och vara av fabrikat **Uponor L-63 Premium** eller likvärdigt.
- Betäckning ska vara av lägst klass D400 enligt **SS-EN 124**.