

## **PBB.54** Ledning av plaströr, infiltrationsrör, i ledningsgrav

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor IQ Infiltrationsrör** eller likvärdigt.
- Rör skall vara invändigt korrugerade och fullslitsade.
- Gavlar skall vara slitsade.
- Infiltrationsröret förses med rens- och spolmöjlighet genom anborring av teleskopbetäckning.
- Betäckning skall vara försedd med låsbart lock, utformas med en slit- och dämpackning mellan lock och ram och vara av fabrikat **Uponor L-65 Regular** eller likvärdigt.
- Betäckning ska vara av lägst klass D400 enligt **SS-EN 124**.

### **Fogning**

- Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.