

PBB.5214 Ledning av PE-rör, fabrikspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor Weholite** eller likvärdigt och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1:2007. Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8.
- Rördelar ska tillsammans med rårör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. Ringstyvhet ska bestämmas enligt SS-EN ISO 9969:2007.
- Rör- och rördelar ska vara certifierade till nivå 1 och uppfylla kraven för Nordic Poly Mark.
- Rör avsedda för genomtryckning eller infodring av befintlig rörledning ska vara anpassade enligt tillverkarens anvisningar.

Fogning

- Fogning ska utföras med extrudersvetsning enligt tillverkarens anvisningar.