

Certifikat

SC0333-10

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Uponor Slamavskiljare

Innehavare

Uponor Infra AB, Industrivägen 11, 513 32 Fristad.

Organisationsnummer: 556911-3813.

Tel: 033-17 25 00.

E-post: kundtjanst@uponor.com hemsida: www.uponor.se/infra

Produkt

Slamavskiljaren består av en liggande, markförlagd behållare med låg bygghöjd, tillverkad av rotationsgjutet polyeten PE. Slamavskiljaren är av 3-kammartyp, storlek 2 m³ och finns även med integrerad pumpbrunn. Slamavskiljarens arbetsöppning är DN 550 och är försedd med låsbart lock.

Avsedd användning

Används i spillvatteninstallationer för slamavskiljning före utsläpp.

Slamavskiljaren är avsedd för BDT + KL - vatten från ett hushåll, NC2.

(Ett hushåll = max 5 personer).

Handelsnamn

Uponor Slamavskiljare, RSK.nr. 5619170.

Uponor Slamavskiljare med pumpbrunn, RSK.nr. 5619171.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

Spillvatten	6:641, 1:a stycket
Utformning	6:644, 1:a meningen
Dammar, fasta brunnar och fasta behållare	8:952, 2:a stycket

Slamavskiljarna har även verifierats mot tekniska grundkrav och tilläggskrav i P-märkningsregel CR013, resultat redovisas under kommentarer nedan.

Bedömda egenskaper enligt BBR 1:4

Produkten skall vara CE märkt enligt standard hEN 12566-1, respektive egenskap deklarerar av tillverkaren i produktens prestandadeklaration.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Uponor infiltrationssystem 76006, daterad 12.2012.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-99-0169. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Uponor Infra AB, Industrivägen 11, 513 81 Fristad.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av skylt på varje levererad slamavskiljare och omfattar:

Innehavare	Uponor, Fristad
P-märke	♣
Certifieringsorgan	SP Certifiering
Produktens typbeteckning	Uponor slamavskiljare
Godkännandets nummer	SC0333-10
Egenskaper	BDT+KL1
Löpande tillverkningsdatum	datum
Kontrollorgan	SP

Lock/manlucka är försett med varningstext för farlig gas vid inspektion/nedstigning.

Bedömningsunderlag

Rapport FX010054 och P9 01868-01 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Slamavskiljarna uppfyller följande krav enligt P-märkningsregel CR013:

- Avskiljningsförmåga är $\leq 5g$, uppmätt massa är 3,4g.
- Tillverkning omfattas av oberoende tredjepartskontroll.
- Tillhörande handling ger relevant information till installatör, installationsanvisning ska medfölja varje leverans.
- Granskning av barnsäkerhet.

Utsläpp från små slamavskiljare regleras enligt miljöbalken och skall prövas av miljö-och hälsoskyddsnämnd.

Godkännandet gäller under förutsättning:

- att avskiljare avsedd för markförläggning dimensioneras för aktuell jord- och trafiklast samt för jordtryck.
- att avskiljaren förses med betäckning säkrad mot otillbörlig avlyftning genom att betäckningen alternativt är låsbar med hänglås, är typgodkänd, eller väger minst 50 kg.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2013-09-15.



Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2020-09-15.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman