

PBB.531 Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor IQ** eller likvärdigt och uppfylla krav enligt **SS 3520** och **SS-EN 13476-1:2007**.
- Rör- och rördelar ska vara certifierade till nivå 1 och uppfylla kraven för Nordic Poly Mark.
- Rör och rördelar skall vara invändigt släta och toppslitsade, slitstyp 2 enligt **SS3520**.

Fogning

- Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.
- Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.